

舟山市嵊泗县配电网接入能力和容量受限情况（第一季度）

单位：嵊泗县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	0	0	/
110 千伏	6	300000	/
35 千伏	10	128600	234.147
10（20）千伏	0	0	476.41
配电公变数量（台）	363	189080	/

单位：嵊泗供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	书香园配电室公变	400	0	浙江省-舟山市-嵊泗县-菜园镇-东海路-书香苑

填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 3 月 31 日。
 2.本表应每月更新并向社会公开。
 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”